

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

| Profundidade (m)      | Número da amostra | Nível D'água (m) | Soma do número de golpes |       | RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT |    | Perfil Geológico | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  |   |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|--|----|------------------|------------------------|---|
|                       |                   |                  | 1º+2º                    | 2º+3º | PRIMEIROS 15 cm                            |    |                  | DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL |   |
|                       |                   |                  |                          |       | ULTIMOS 30 cm                              |    |                  |                        |   |
| GRÁFICO DO N.º GOLPES |                   |                  |                          |       | 10   | 20 | 30               | 40                     | 50  |
| -1,00                 | 0                 |                  |                          |       |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha                   |
| -2,00                 | 1                 |                  | 5                        | 5     |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha                   |
| -3,00                 | 2                 |                  | 6                        | 7     |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha                   |
| -4,00                 | 3                 |                  | 8                        | 9     |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha                   |
| -5,00                 | 4                 |                  | 11                       | 12    |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha                   |
| -6,00                 | 5                 |                  | 13                       | 11    |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha com cascalho      |
| -7,00                 | 6                 |                  | 9                        | 11    |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha com cascalho      |
| -8,00                 | 7                 |                  | 18                       | 19    |  |    |                  |                        | Argila arenosa vermelha com cascalho      |
| -9,00                 | 8                 |                  | 19                       | 20    |  |    |                  |                        | Silte arenoso marrom com veios variegados |
| -10,00                | 9                 |                  | 29                       | 34    |  |    |                  |                        | Silte arenoso marrom com veios variegados |
| -10,45                | 10                |                  | 40                       | 40    |  |    |                  |                        | Silte arenoso marrom com veios variegados |
|                       | 11                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 12                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 13                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 14                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 15                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 16                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 17                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 18                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |
|                       | 19                |                  |                          |       |  |    |                  |                        |   |

|                            |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|
| ENSAIO LAVAGEM (MIN.)      | 10 | 20 | 30 |
| AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm) |    |    |    |

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

| DATA     | HORA | N.A. (m) | Prof.Furo |
|----------|------|----------|-----------|
| 01/02/12 |      | -9,30    | -10,45    |
|          |      |          |           |
|          |      |          |           |

|                                  |  |                     |                       |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| CONTRATANTE:<br>R7 ENGENHARIA    |  |                     |                       |
| OBRA:<br>TELECOMUNICAÇÕES        |  |                     |                       |
| LOCAL:<br>CAMPUS UFG - SAMAMBAIA |  |                     |                       |
| CIDADE:<br>GOIÂNIA-GO            |  | INÍCIO: 01/02/12    | COTA DO FURO:<br>0,00 |
|                                  |  | TÉRMINO: 01/02/12   |                       |
| INÍCIO LAVAGEM:                  |  | COMP. REVESTIMENTO: |                       |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| OBSERVAÇÃO: |  |  |
|             |  |  |

| ORDEM DE SERVIÇO                           | NÚMERO DO RELATÓRIO | VISTO    |
|--|---------------------|----------|
|  |                     |          |
| RESP. TÉCNICO:<br>Rodrigo Antunes da Rocha |                     | APROVADO |