

CIRCUITOS	TOMADAS(WATTS)					ILUMINAÇÃO			
						FLUOR.	FLUORESCENTE		
							COMP.	TUB.	COMP.
	200	300	400	600	ESP.	2x8	2x26	2x16	2x32
1							4		13
2									10
5	RESERVA								
6	RESERVA								
7	RESERVA								
<b>SOMA TOTAL</b>									

## QFIL-1- Quadro de Força de Iluminação - 1

POTÊNCIA(W)	POTÊNCIA(VA)	FATOR POTÊNCIA	TENSÃO(W)	CORRENTE (A)	FASE mm <sup>2</sup>	NEUTRO mm <sup>2</sup>	TERRA mm <sup>2</sup>	DISJUNTOR (A)
1040	1130	0,92	220	5,14	2,5	2,5	2,5	20
640	696	0,92	220	3,16	2,5	2,5	2,5	20
<b>1.680</b>	<b>1.826</b>	<b>0,92</b>	<b>220</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>25</b>

DR 25/30mA	CURVA DISJUNTOR	BALANCEAMENTO DE FASES			
		A-N	B-N	C-N	ABC
	C	1130			
	C			696	
	C	1.130	0	696	0